

Fire Test Certificate – Specimen

Fabric: Sharkstooth 12.0
Type: M1

J&C Joel 
the inspiration behind the performance



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° CM - 16 - P - 069

Page 1

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mercredi 2 novembre 2016

59540 CAUDRY

Marque commerciale : **TULLES COTON**

Description sommaire:

Type de support **tricot**

Composition **100% coton**

Masse surfacique **de 51 g/m² à 107 g/m²**

Coloris **blanc, gris, noir**

Type d'ignifugation **AFLAMMIT® KRE par foulardage**

Nature de l'essai : **Essai au brûleur électrique**

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : **12 mois à partir de la mise en œuvre dans un bâtiment réglementé**

Usage : **Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,...** Conditions d'entretien : **Aucun nettoyage**

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° **367160647**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"

Champs-sur-Marne, le lundi 14 novembre 2016

Technicienne d'essais
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903



Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement